

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.
OBSERVACIONES No. 2
PROCESO DE CONTRATACIÓN CONCURSO ABIERTO
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES MULTIPROPÓSITO
HABILITADOS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN EL MALECÓN TURÍSTICO DE PUERTA DE
ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.

Dentro del proceso de la referencia se recibió la siguiente observación por parte de la firma ESPACIO CONCEPTUAL SAS.

“enviamos la relación de los detalles sugeridos por ESPACIO CONCEPTUAL SAS para que la propuesta sea desarrollada bajo un concepto estructural en Contenedores Marítimos de 20 pies:

- 1. Recubrimientos internos en sistema liviano Súper board de paredes, techos y división. bodega, con aislamiento térmico frescasa para techos y paredes sencillas.**
- 2. Alistamiento del piso original de madera recubierto con lámina de súper board para retardancia al fuego y acabado final con piso vinílico alto trafico.**
- 3. Ubicación de extractor de olor 10 pulgadas tipo industrial.**
- 4. Mesón del lavaplatos con cubierta en acero inoxidable.**
- 5. Barra atención a público interna en lámina metálica.**
- 6. Sin aire acondicionado debido a tener apertura frontal.**
- 7. Eliminar rejillas de ventilación inferiores para el control de plagas.”**

Al respecto la empresa considera lo siguiente:

1) Recubrimientos internos en sistema liviano Súper board de paredes, techos y división. Bodega, con aislamiento térmico frescasa para techos y paredes sencillas.

R/: Se confirma aprobación de considerar para muros y techos el sistema liviano de superboard con aislamiento tipo Frescasa Eco o similar.

2) Alistamiento del piso original de madera recubierto con lámina de súper board para retardancia al fuego y acabado final con piso vinílico alto trafico.

R/: Se confirma aprobación de la estructura de piso propuesta.

3) Ubicación de extractor de olor 10 pulgadas tipo industrial.

R/: Se confirma aprobación y no afectará el análisis comparativo de las ofertas.

4) Mesón del lavaplatos con cubierta en acero inoxidable.

R/: Se confirma aprobación de la cubierta en acero inoxidable para mesón con lavaplatos.

5) Barra atención a público interna en lámina metálica.

R/: Se confirma aprobación del material lámina en acero inoxidable para barra de atención al público.

6) Sin aire acondicionado debido a tener apertura frontal.

R/: Se confirma que se puede suprimir este componente y/o no afectará el análisis comparativo de las ofertas.

7) Eliminar rejillas de ventilación inferiores para el control de plagas.

R/: Se confirma que se puede suprimir este componente.

Barranquilla, septiembre 18 de 2017.



LIZETTE BERMEJO HERRERA
Representante legal suplente.